



VeiTa Tekniikka Oy
Pesiöntie 51
89320 JOUKOKYLÄ

veikko.heikkinen@veitatekniikka.fi

Lausuntopyyntöne 31.1.2023

Lausunto, vesilain valvonta, Tainionvirran sillan korjaaminen, Hartola, Hotilantie

VeiTa Tekniikka Oy on pyytänyt lausuntoa Tainionvirran ylittävän sillan korjaamisesta Hotilantiellä, Hartolassa.

Mikkelin vesipiiri on antanut kyseisen sillan uusimisesta lausunnon 15.8.1983 ja muutetusta suunnitelmasta uuden lausunnon 23.1.1984. Lausuntojen mukaan sillan on tullut olla liimapalkkisilta, jonka vapaa-aukkoleveys on vähintään 10,50 m. Silta perustetaan siten, ettei uoman luonnollisen pohjan korkeutta muuteta. Sillan kansirakenteen alareunan on veneliikennemahdollisuuden parantamiseksi oltava vähintään korkeudella 101,10 (suunnitelmapiirustuksen korkeustasossa, joka on sidottu kiintopisteeseen).

Suunnitelmaa on v. 1984 muutettu siten, että sillan vesipoikkileikkauspinta-ala on pienentynyt. Pieneneminen johtui suunniteltujen liimapalkkien alapuolella olevien tukirakenteiden nostamisesta vesitoimiston lausunnon mukaiseen korkeuteen. Sillan alapuoliset maaluisikat ovat tällöin pienentäneet vesipoikkileikkausala. Sillan aiheuttamaksi padotukseksi mitoitusvirtaamalla ($31 \text{ m}^3/\text{s}$) on muutetun suunnitelman mukaan laskettu 12 cm.

Nyt tarvittavassa korjauksessa nykyiset perustusrakenteet peruskorjataan ja uusi kansirakenne asennetaan niiden varaan. Sillan vapaa-aukko pysyy samana ja poikkileikkauspinta-ala kasvaa n. $1,5 \text{ m}^2$.

Lausunto

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että nyt esitetty korjaussuunnitelma on aiemman lausunnon mukainen, eikä korjaustyölle tarvitse hakea Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa.

Mahdollisista vahingoista on työn teettäjä vastuussa vesilain 13 luvun mukaisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä. Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Helka Sillfors ja ratkaissut johtava asiantuntija Terhi Moilanen.

27.2.2023

HAMELY/221/2023

Tiedoksi

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Tämä asiakirja HAMELY/221/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument HAMELY/221/2023 har godkänts elektroniskt

Moilanen Terhi 27.02.2023 12:33

Sillfors Helka 27.02.2023 12:11