

**Aluehallintoviraston lausuntopyyntö koskien vesilain mukaista lupahakemusta**

Kunnanhallitus 11.12.2023

Dnro

306/11.01.01.02/2023

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi ympäristölautakunnan päätöksen olla antamatta lausuntoa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien vesilain mukaista lupahakemusta.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi ympäristölautakunnan päätöksen olla antamatta lausuntoa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien vesilain mukaista lupahakemusta.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Aikaisemmat käsittelyt	

Dnro

Ympäristölautakunta 28.11.2023

Päätös	Hakijan toimiessa hakemuksen mukaisesti, on rakentamisesta koitua haitta vähäistä ympäristölle ja hankkeen muutaman päivän keston vuoksi ei lausunnon antamista katsota tarpeelliseksi.
Asian käsittely	Jäsen Sanna Vuokila poistui kokouksen tämän pykälän käsittelyn alussa.
Esittelijä	ympäristönsuojeluntarkastaja Nico Piironen, 044 743 2237 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Hakijan toimiessa hakemuksen mukaisesti, on rakentamisesta koitua haitta vähäistä ympäristölle ja hankkeen muutaman päivän keston vuoksi ei lausunnon antamista katsota tarpeelliseksi.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	ympäristönsuojeluntarkastaja Nico Piironen, 044 743 2237 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Aluehallintovirasto pyytää Hartolan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Hartolan kunnanhallitukselta lausuntoa, koskien vesilain mukaisesta lupahakemusta Dnro ESAVI/42739/2023. <i>"Järvi-Suomen Energia Oy hakee vesilain mukaista lupaa sijoittaa 20 kV:n sähkökaapelin Korpelansalmeen Naaranniemen kohdalla sekä oikeutta ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Hankealue sijaitsee Joutsan ja Hartolan kunnissa. Sähkökaapelin asentaminen on välttämätöntä uuden sähköliittymän liittämiseksi sähköjakeluun.</i>

*Kaapeli asennetaan järvenpohjaan noin 200 metrin matkalle pohjan muotoja myötäillen. Asennuksessa käytetään lautta tai venettä ja kaapeli painotetaan tarvittaessa betonisäkeillä.*

*Rantautumispaikoissa kaapeli suojataan putkella noin 2 metrin vesisyvyyteen asti. Kaapeli alittaa Jääsjärven venereitin. Hankkeesta ei aiheudu oleellista haittaa vesialueelle ja sen käytölle. Kaapelin sijoittamisesta on sovittu erikseen sekä vesialueen omistajan että rantautumiskohtien omistajien kanssa.”*

Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jatkokäsittely	Kunnanhallitus
Jakelu	Etelä-Suomen aluehallintovirasto