



AP 1  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN  
ILMANVAIHTOMATTO  
VANHA PINTALAATTA, TB N. 60MM  
VANHA LÄMMÖNERISTE  
VANHA VEDENERISTYS  
VANHA ALALAATTA, TB N. 70MM  
PERUSMAA

AP 2 (KELLARIN WC-TILA)  
LAATOITUS JA KIINNITYSLAASTI HUONESELITYKSEN MUKAAN  
VEDENERISTE  
VANHA PINTALAATTA TB N. 60MM  
VANHA LÄMMÖNERISTE  
VANHA VEDENERISTYS  
VANHA ALALAATTA, TB N. 70MM  
PERUSMAA

VP 1  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN  
TASOITE, NIMELLISPAKSUUS 10MM  
LIITTOLAATTA HC-45/100, TERÄSHIERRETTY PINTA  
KANTAVA TERÄSRUNKO RAKENNEPIIR. MUKAAN  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY RAKENNUS- JA HUONESELITYKSEN MUKAAN

PALOLUOKKA R60  
ASKELÄÄNENERISTYS L'n,w 49dB

VP 2 (VANHA LIIKUNTASALI)  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY: PÄÄLLYSTE 1 JA 2 TAULUKKO 3 (HUONESELITYKSEN MUKAAN)  
KUITUVAHVISTEINEN PUMPATTAVA TASOITE  
EROTUSKANGAS  
ASKELÄÄNENERISTYSLEVY ESIM. ISOVER FLO 50+50+40MM  
VANHA TB-LAATTA  
PINTAKÄSITTELY, HUONESELITYKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w < 53dB, PÄÄLLYSTE 1 JA 2, SRMK C1  
PALONKESTOLUOKKA REI 60

VP 3 (VANHA NÄYTTÄMÖ)  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY: PÄÄLLYSTE 1 JA 2 TAULUKKO 3 (HUONESELITYKSEN MUKAAN)  
KUITUVAHVISTEINEN PUMPATTAVA TASOITE  
EROTUSKANGAS  
ASKELÄÄNENERISTYSLEVY ESIM. ISOVER FLO 20MM  
VANHA TB-LAATTA  
PINTAKÄSITTELY, HUONESELITYKSEN MUKAAN

VS 1  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN  
KIPSILEVY EK  
MINERAALIVILLA 50MM + TERÄSRUNKO  
KIPSILEVY EK  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w < 39dB  
PALOLUOKKA EI 30

VS 2  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN  
KIPSILEVY EK  
KIPSILEVY  
ILMAVÄLI + TERÄSRANKARUNKO k600 + MINERAALIVILLAKAISTA  
KIPSILEVY  
KIPSILEVY EK  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w < 48dB  
PALOLUOKKA EI 60

VS 3  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN  
KAHI-VÄLISEINÄPONTTIHARKKO, OHUTSAUMAMUURAUUS 85MM  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w < 48dB, PINNAT TASOITETTU  
PALOLUOKKA EI 60

VS 4  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELOSTUKSEN MUKAAN  
KAHI-HARKKO, OHUTSAUMAMUURAUUS 85MM  
TASOITE, MÄRKÄTILAAN JA VEDENERISTYSJÄRJ. SOVELTUVA  
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ  
KERAAMISET LAATAT + KIINNITYSLAASTI

ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w < 48dB, PINNAT TASOITETTU  
PALONKESTOLUOKKA EI 60

VS 5  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN  
KIPSILEVY EK  
KIPSILEVY N  
MINERAALIVILLA + TERÄSRANKARUNKO k600 + MINERAALIVILLAKAISTA  
KIPSILEVY N  
KIPSILEVY EK  
PINTAMATERIAALI JA -KÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN

ÄÄNENERISTÄVYYS: R`w < 55dB  
PALOLUOKKA EI 60

PR 1  
TB TAI KALKKIHIEKKATIILIMUURAUUS  
TASOITE, MÄRKÄTILAAN JA VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄÄN SOVELTUVA  
VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ  
KERAAMISET LAATAT + KIINNITYSLAASTI

K.OSA <b>KIRKONKYLÄ</b>	KORTTELI TONTTI <b>1:1658</b>	VIRANOMAISTEN MERKINNÄT	
RAKENNUSOIMENPIDE <b>MUUTOSTYÖ</b>	PIIRUSTUSLAJI <b>PÄAPIIRUSTUS</b>	JUOKS.No <b>5/8</b>	MITTAKAAVAT
SUUNNITTELUKOHDE <b>HARTOLAN YHTENÄISKOULU KUNINKAANTIE 19600 HARTOLA</b>	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ <b>LEIKKAUS A-A</b>	<b>1:100</b>	

ARKKITEHTITOIMISTO VUORELMA ARKKITEHDIT OY

PIENI ROOBERTINKATU 10 C 13, 00120 HELSINKI PUH. 09-4366090 FAX 09-43660950 EMAIL: VUORELMA.ARK-HKI@ARKKI.COM

PÄIVÄYS <b>LAHDESSA</b>	PROJ.PÄÄLL. HAJA	PIIR.No	MUUTOS
05.05.2014	SS	SUUNN.ALA <b>ARK</b>	PROJEKTI No <b>2091M</b>
		<b>P05</b>	